



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Центральная Лаборатория Строительства»

454048, РФ, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Омская, дом 6, помещение 1, офис 2. ИНН 7451453662 КПП 745101001 ОГРН 1207400038713 сот.8-950-73-041-99, 8-908-582-38-00 e-mail: centrls@bk.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.АЛ.07.418.01.0.00 от 22.12.2023 до 22.12.2026г



ПРОТОКОЛ

лабораторных испытания песка

№ 1315-2025-3 от 28 05 2026

Заказчик испытаний:	ООО "ТЕХНОСТРОЙ" ИНН: 7448172397 КПП: 746001001 ОГРН: 1147448006155 Челябинская область, м.р-н Сосновский, с.п. Краснопольское, тер. Автодорога Красное Поле-Обход города Челябинска, км 7-ой, Здание 1		
Объект:	Песок из отсевов дробления месторождение «Щербаковское» гранодиоритов		
Договор:	Заявка		
Акт отбора проб:	1315-2026		
Материал:	Песок из отсевов дробления щебня 0-10		
Маркировка:	1315-2026-3		
Поставщик:	Карьер Краснопольский	Карьер:	Месторождение щербаковское
Дата проведения испытаний:	15.04.2026-28.05.2026		

НД, регламентирующая требования к продукции, объем и методы лабораторных испытаний:

ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний».

ГОСТ 31424-2010 «МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕБНЯ»

ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»;

Средства измерения и лабораторное оборудование:

№ п/п	Наименование СИ, приборов	Заводской номер	Поверительный документ	Срок действия
1	Психрометр аспирационный	№ 924	Поверка №С-ВЦЛ/20-11-2025/483730744	до 19.11.2026
2	Весы лабораторные ВЛК-6202С1-И	№Р867007	Поверка № С-СП/04-09-2025/461603984	До 03.09.2026
3	Мерные цилиндрические сосуды «МП» вместимостью 1, 2, 5, 10 л	№ 470	Сертификат о калибровке №25-021034	до 13.11.2026
4	Линейка измерительная Металлическая (набор ВИК)	№ 1	Сертификат о калибровке №26-022813	До 27.01.2027
5	Комплект сит КП-109	№ 284	Сертификат о калибровке №25-021036	до 13.11.2026
6	Шкаф сушильный 2В-151	№ 6333	Аттестат № 817-2023/50	до 21.11.2026
7	Весы лабораторные ВК-150.1	№ 049494	Поверка № С-ДВЗ/27-01-2026/499198691	до 25.01.2027

Условия проведения испытаний:

- температура воздуха 22,5 °С;

- относительная влажность 55,6 %.

Протокол № 1315-2026-3 на 2 листах.

Результаты испытаний: приложение № 1 к протоколу № 1315-2026-3

За отбор и подготовку проб ответственность несет заказчик.

Полное или частичное воспроизведение данного Протокола испытаний допускается только с разрешения директора ЦЛС.

Результаты испытаний, представленные в настоящем протоколе, распространяются только на данную пробу.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	НД на методы испытания	Результаты испытаний	НД, регламентирующие норматив контроля	Норматив контроля	Примечания
Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	3,10	ГОСТ 31424-2010	св. 3,0 до 3,5 повышенной крупности	v
Содержание зерен крупностью св. 0,63 мм, % по массе		66,10		Св. 65 до 75%	v
Содержание зерен менее 0,16 мм, % по массе		5,23		не более 10	v
Насыпная плотность, в естественном состоянии, кг/м ³		1451		-	-
Влажность, %		0,5		-	-

Зерновой состав:

Наименование остатка	Остатки, % по массе, на ситах							
	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	< 0,16
Частный	3,60	7,80	27,56	13,41	25,13	14,51	14,16	5,23
Полный			27,56	40,97	66,10	80,61	94,77	100,00
Требования ГОСТ 31424-2010	До 5	До 15			Св. 65 до 75 %			Не более 10%

Заключение: Песок, из отсевов дробления относится к группе повышенной крупности II класса, соответствует требованиям ГОСТ 31424-2010 «МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕБНЯ»

Инженер ООО «ЦЛС» _____ Тимофеева Е.А.

Директор ООО «ЦЛС» _____ Евин С.В.





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н02917

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

№ 0058852

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Песок из отсевов дробления, фракция 0-10, месторождение "Щербаковское" гранодиоритов. Серийный выпуск.

код ОК
08.12.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31424-2010 «МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕБНЯ. Технические условия», ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»

код ТН ВЭД
2505100000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТЕХНОСТРОЙ». ОГРН: 1147448006155, ИНН: 7448172397. Адрес: 456518, РОССИЯ, Челябинская область, м.р-н Сосновский, с.п. Краснопольское, тер. Автодорога Красное Поле-Обход города Челябинска, км 7-ой, Здание 1, телефон: 8 (351) 7017031, адрес электронной почты: rashid999@rambler.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ТЕХНОСТРОЙ». ОГРН: 1147448006155, ИНН: 7448172397. Адрес: 456518, РОССИЯ, Челябинская область, м.р-н Сосновский, с.п. Краснопольское, тер. Автодорога Красное Поле-Обход города Челябинска, км 7-ой, Здание 1, телефон: 8 (351) 7017031, адрес электронной почты: rashid999@rambler.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний №579 от 07.05.2025года, выданный ООО "Центральная лаборатория Строительства"(аттестат аккредитации РОСС RU.АЛ.07.418.01.0.00)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации